



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр-кт. Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: nadzor@rtntula.ru
ул. 7 линия, д. 11, Брянск, 241007; тел. / факс: (4832) 64-32-91; E-mail: priok@gosnadzor.ru, http://www.priok@gosnadzor.ru

241022, г. Брянск, ул. Королева, д.5а

« 18 » ноября 20 16

Предписание № 1656/18-ЭП-Б

18 ноября 2016 года
(число, месяц, год)

Муниципальному бюджетному
дошкольному образовательному
учреждению детский сад №143
"Зёрнышко" г.Брянска
(полное наименование организации)....
Заведующей Дмитриковой
Виктории Павловны
(инициалы и фамилия руководителя)....

мною старшим государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Брянской области Плющевым С.В. ,

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проводимой (проведенной) плановой выездной проверки, согласно распоряжения Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

№1656-р от 08 ноября 2016 года

(Службы, Управления) (номер) (число) (месяц - словом) (год)

В отношении юридического лица Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №143 "Зёрнышко" г.Брянска (МБДОУ Детский Сад №143 "Зёрнышко" г.Брянска) ИНН 3233007188, ОГРН 1023201100900, на соблюдение требований нормативно правовых актов Российской Федерации, в области энергетической безопасности, в присутствии:

Заведующей МБДОУ Детский Сад №143 "Зёрнышко" г.Брянска действующей на основании Устава и распоряжения №533-р от 12.10. 2016 г.

Дмитраковой Виктории Павловны
(должность, фамилии, инициалы представителя проверяемой организации)

выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно правовых актов Российской Федерации:

№ п.п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование норматив	Предписываемые меры по	Срок устранения нарушения

		ного документ а и номер пункта, требования я которого нарушены (не соблюдены)	устранению выявленного нарушения	
1	2	3	4	5
1.	На дверях РУ отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки установленного образца.	ПТЭЭП п.1.2.2.	Устранить нарушение.	31.01.2017 г.
2.	Не проводится проверка 1 раз в 6 месяцев наличия и состояния средств защиты с записью в «Журнале».	ПТЭЭП п.1.7.3, ИПИСЗ п.1.4.3.	Устранить нарушение.	31.01.2017 г.
3.	Отсутствуют опознавательные знаки на вводе заземляющих проводников в здание.	ПТЭЭП п. 1.7.2 ПУЭ, п. 1.7.118	Устранить нарушение.	31.01.2017 г.
4.	К паспорту на заземляющие устройства не приложены результаты визуальных осмотров, протоколы измерения параметров заземляющего устройства, данные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства	ПТЭЭП п. 2.7.15.	Устранить нарушение.	31.01.2017 г.
5.	Не на всех выключателях, кнопках управления нанесены надписи, указывающие операцию, для которой они предназначены «ВКЛ», «ОТКЛ»	ПТЭЭП п.2.2.14.	Устранить нарушение.	31.01.2017 г.
6.	На предохранительных щитках и (или) у предохранителей присоединений отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки.	ПТЭЭ П п.2.2.2 0.	Устранить нарушение.	31.01.2017 г.
7.	Отсутствуют на каждом средстве учета(счетчике) надпись указывающая наименование присоединения, на котором производится учёт электроэнергии.	ПТЭЭ П п.2.11. 3.	Устранить нарушение.	31.01.2017 г.
8.	Отсутствуют технические паспорта основного электрооборудования (КЛ-0,4кВ, ВРУ-0,4кВ, РУ-0,4кВ).	ПТЭЭП п.1.8.1.	Устранить нарушение.	31.01.2017 г.
9.	Не заносятся записи в паспорте оборудования или в специальном ремонтном журнале о проведении ремонтов.	ПТЭЭП п. 1.6.14	Устранить нарушение.	31.01.2017 г.

10.	Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.	ПТЭЭП п. 2.12.3.	Устранить нарушение.	31.01.2017 г.
-----	---	---------------------	----------------------	---------------

На основании Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и в соответствии с пунктом 66 « Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, заведующей МБДОУ Детский Сад №143 "Зёрнышко" г.Брянска предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее 5-и дней после истечения каждого срока направлять уведомление об исполнении пунктов предписания заместителю руководителя Приокского управления Ростехнадзора по адресу: 241007, г. Брянск, ул. 7 Линия, 11.

Предписание составил старший государственный инспектор
отдела государственного энергетического надзора
по Брянской области



/Плющёв С.В./

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Заведующая МБДОУ Детский Сад №143 "Зёрнышко" г.Брянска действующая
на основании Устава и распоряжения №533-р от 12.10. 2016 г.
Дмитракова Виктория Павловна



18 ноября 2016 г.